

(Типовая форма акта выездной проверки)

Отметка о размещении (дата 30.11.2022 КНМ 46220061000200785109) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Щигры,
Щигровскому и Черемисиновскому районам
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Курской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "16" декабря 2022 г., 10 час. 00 мин. N 73

(дата и время составления акта)

306530, Курская область, г. Щигры, пер. Степной, 1

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Главного государственного инспектора города Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов Курской области по пожарному надзору Полянского Александра Ивановича

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления Федерального государственного пожарного надзора (006)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) главным государственным инспектором города Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов Курской области по пожарному надзору Полянским Александром Ивановичем;

2) заместителем главного государственного инспектора города Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов Курской области по пожарному надзору Москалевым Игорем Владимировичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) не привлекались

эксперты (экспертные организации):

- 1) Инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области А.Н. Уколов;
- 2) инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области М.П. Голопятов.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: территории, здания и помещений областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области "Щигровский психоневрологический интернат"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

юридический адрес: 306530, Курская область, г. Щигры, ул. Новая Курская, д. 25;

адрес фактического осуществления деятельности: Курская область, г. Щигры, ул. Новая Курская, д. 25.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области "Щигровский психоневрологический интернат" (ОГРН 1024600841946 ИНН 4628002078), юридический адрес: 306530, Курская область, г. Щигры, ул. Новая Курская, д. 25; адрес осуществления деятельности: Курская область, г. Щигры, ул. Новая Курская, д. 25.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

С "05" декабря 2022 г., 09 час. 00 мин. по "16" декабря 2022 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

С " - " _____ г., _____ час. _____ мин.

По " - " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 час. 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

С "05" декабря 2022 г., 10 час. 00 мин. по "05" декабря 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту 306530, Курская область, г. Щигры, пер. Степной, 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

2) визуальный осмотр:

С "08" декабря 2022 г., 11 час. 00 мин. по "08" декабря 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту 306530, Курская область, г. Щигры, ул. Новая Курская, д. 25

С "16" декабря 2022 г., 10 час. 00 мин. по "16" декабря 2022 г., 11 час. 00 мин.

по месту 306530, Курская область, г. Щигры, ул. Новая Курская, д. 25

по результатам которого составлен: протокол осмотра

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки.)

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки — **не выявлено**;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

- при срабатывании дымовых пожарных извещателей системы пожарной сигнализации (СПС) в помещениях отделения общего типа на 1, 2-м этажах здания не **реализовалось** формирование управляющих сигналов на технические средства СОУЭ в здании в целом для обеспечения оповещения и управления движением людей по эвакуационным путям при пожаре. **Не выполнены** требования ч. 4 ст. 4, п. 37 и п. 38 ст. 2, ч. 4 ст. 83, ч. 1 ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- при срабатывании дымовых пожарных извещателей СПС в помещениях отделения общего типа на 1, 2-м этажах здания формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя. **Не выполнены** требования п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». Статья 83, часть, 4 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- при срабатывании дымовых пожарных извещателей СПС в помещениях отделения общего типа на 1, 2-м этажах здания дымовые пожарные извещатели обеспечили автоматическое обнаружение пожара. Дымовые пожарные извещатели не работоспособны. (Дымовые пожарные извещатели закрыты транспортировочными прозрачными колпаками). **Не выполнены** требования статья 83, часть, 4 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- в помещениях отделения общего типа не включается автоматически от командного импульса формируемого АУПС и в следствии чего не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. **Не выполнены** требования п. 3.3 СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173), п. 12, п. 15 ППРФ 1464 от 01.09.2021г.;

- в помещениях отделения общего типа при применении 3-го типа СОУЭ не предусмотрен специальный текст оповещения, не содержащий слов, способных вызвать панику. **Не выполнены** требования п.1 табл. № 2 СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173)

- при срабатывании дымовых пожарных извещателей СПС в помещениях медицинского корпуса (кабинет инженера по охране труда и ПБ) здания формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании

одного пожарного извещателя. Не выполнены требования п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». Статья 83, часть, 4 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- в помещениях медицинского корпуса (кабинет инженера по охране труда и ПБ, изоляторе), включается автоматически от командного импульса формируемого АУПС. Речевые оповещатели СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. (1-й этаж кабинет инженера по охране труда и ПБ, фактический уровень звука = 56 дБа, помещение изолятора фактический уровень звука = 40 дБа). Не выполнены требования п. 3.3, п. 4.3 СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173), п. 12, п. 13 ППРФ 1464 от 01.09.2021г.;

- в помещениях медицинского корпуса (изоляторе) при применении 3-го типа СОУЭ не предусмотрен специальный текст оповещения, не содержащий слов, способных вызвать панику. Не выполнены требования п.1 табл. № 2 СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173);

- в помещениях пищеблока не включается автоматически от командного импульса формируемого АУПС и в следствии чего не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Не выполнены требования п. 3.3 СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173) [4], п. 12, п. 15 ППРФ 1464 от 01.09.2021г.;

- в помещениях отделения милосердия (4-й этаж кабинет фельдшера, палата № 4, 3-й этаж палата № 3, 2-й этаж палата № 1, 1-й этаж палата № 2) включается автоматически от командного импульса формируемого АУПС. Речевые оповещатели не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. (4-й этаж кабинет фельдшера, фактический уровень звука = 42дБа). В спальнях помещений (помещениях, которые функционально предназначены для нахождения в них людей в состоянии сна) звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны иметь уровень звука не менее чем на 15 акустических децибел выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. При этом общий уровень звука (уровень звука постоянного шума в помещении совместно с уровнем звука сигналов, производимых всеми оповещателями пожарными звуковыми) в защищаемом помещении должен быть не менее 70 акустических децибел на расстоянии 3 метров от оповещателя. Измерения должны проводиться на уровне головы наиболее высоко расположенного спящего человека. (4-й этаж палата № 4, фактический уровень звука = 50 дБа; 3-й этаж палата № 3 фактический уровень звука = 49 дБа; 2-й этаж палата № 1, фактический уровень звука = 45 дБа; 1-й этаж палата № 2, фактический уровень звука = 50 дБа). Не выполнены требования п. 3.3, п. 4.3 СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173), п. 12, п. 13 ППРФ 1464 от 01.09.2021г.;

- в помещениях отделения милосердия (4-й этаж кабинет фельдшера, палата № 4, 3-й этаж палата № 3, 2-й этаж палата № 1, 1-й этаж палата № 2) при применении 3-го типа СОУЭ не предусмотрен специальный текст оповещения, не содержащий слов, способных вызвать панику. Не выполнены требования п.1 табл. № 2 СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления

Главный государственный инспектор г. Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов Курской области по пожарному надзору Полянский А.И.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Заместитель главного государственного инспектора г. Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов Курской области по пожарному надзору Москалев И.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)




(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) *Список*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Отметка о направлении решения в электронном виде:


В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Отметка о размещении (дата 30.11.2022 КНМ 46220061000200785109) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Курской области

(305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д. 6, тел./факс 56-19-17)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Щигры, Щигровскому и

Черемисиновскому районам

(305014, г. Щигры, пер. Степной, 1, тел./факс 4-31-20)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 73/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: областному бюджетному учреждению стационарного социального обслуживания
Курской области "Щигровский психоневрологический интернат"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения органа государственного контроля (надзора, о проведении плано-
вой, выездной проверки юридического лица) № 73 от « 28 » ноября 2022 г.
в период с « 05 » декабря 2022 г. по « 16 » декабря 2022 г.

Главным государственным инспектором г. Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов
Курской области по пожарному надзору, подполковником внутренней службы Полянским
Александром Ивановичем;

заместителем главного государственного инспектора г. Щигры, Щигровского и
Черемисиновского районов Курской области по пожарному надзору, майором внутренней
службы Москалевым Игорем Владимировичем.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: директор
(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)
областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской об-
ласти "Щигровский психоневрологический интернат" Сапронова Людмила Ивановна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответ-
ствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	При срабатывании дымовых пожарных извещателей системы пожарной сигнализации (СПС) в помещениях отделения общего типа на 1, 2-м этажах здания реализовать формирование управляющих сигналов на технические средства СОУЭ в здании в целом для обеспечения оповещения и управления движением людей по эвакуационным путям при пожаре.	ч. 4 ст. 4, п. 37 и п. 38 ст. 2, ч. 4 ст. 83, ч. 1 ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.10.2023	
2.	При срабатывании дымовых пожарных извещателей СПС в помещениях отделения общего типа на 1, 2-м этажах здания исключить формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа при срабатывании одного пожарного извещателя.	п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». Статья 83, часть 4 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.10.2023	
3.	В помещениях отделения общего типа обеспечить включение автоматически от командного импульса формируемого АУПС, и в следствии чего, обеспечить общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.	п. 3.3 СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173), п. 12, п. 15 ППРФ 1464 от 01.09.2021г.	05.10.2023	
4.	В помещениях отделения общего типа при применении 3-го типа СОУЭ предусмотреть специальный текст оповещения, не содержащий слов, способных вызвать панику.	п.1 табл. № 2 СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173).	05.10.2023	
5.	Исключить при срабатывании дымовых пожарных извещателей СПС в помещениях медицинского корпуса (кабинет инженера по охране труда и ПБ) здания формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа при срабатывании одного пожарного извещателя.	п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». Статья 83, часть 4 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.10.2023	
6.	В помещениях медицинского корпуса (кабинет инженера по охране труда и ПБ, изоляторе), включается автоматически от командного импульса формируемого АУПС. Обеспечить общий уровень звука речевых оповещателей СОУЭ (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. (1-й этаж кабинет инженера по охране труда и ПБ, фактический уровень звука = 56 дБа, помещение изолятора фактический уровень звука = 40 дБа).	п. 3.3, п. 4.3 СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173), п. 12, п. 13 ППРФ 1464 от 01.09.2021г.	05.10.2023	

7.	В помещениях медицинского корпуса (изоляторе) при применении 3-го типа СОУЭ предусмотреть специальный текст оповещения, не содержащий слов, способных вызвать панику.	п.1 табл. № 2 СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173).	05.10.2023	
8.	В помещениях пищеблока обеспечить включение автоматически от командного импульса формируемого АУПС и в следствии чего обеспечить общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.	п. 3.3 СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173) [4], п. 12, п. 15 ППРФ 1464 от 01.09.2021г.	05.10.2023	
9.	Обеспечить речевыми оповещателями общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. (4-й этаж кабинет фельдшера, фактический уровень звука = 42дБа). В спальнях помещениях (помещениях, которые функционально предназначены для нахождения в них людей в состоянии сна).	п. 3.3, п. 4.3 СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173), п. 12, п. 13 ППРФ 1464 от 01.09.2021г.	05.10.2023	
10.	В помещениях отделения милосердия (4-й этаж кабинет фельдшера, палата № 4, 3-й этаж палата № 3, 2-й этаж палата № 1, 1-й этаж палата № 2) при применении 3-го типа СОУЭ предусмотреть специальный текст оповещения, не содержащий слов, способных вызвать панику.	п.1 табл. № 2 СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173).	05.10.2023	
11.	При срабатывании дымовых пожарных извещателей СПС в помещениях отделения милосердия (4-й этаж кабинет фельдшера, палата № 4, 3-й этаж палата № 3, 2-й этаж палата № 1, 1-й этаж палата № 2) здания исключить формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа при срабатывании одного пожарного извещателя, не исключаяющего воздействие на него кратковременных факторов, не связанных с пожаром.	п. 14.2, приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». Статья 83, часть, 4 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.10.2023	
12.	При срабатывании дымовых пожарных извещателей СПС в помещениях административного корпуса (кабинет отдела кадров) здания исключить формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа при срабатывании одного пожарного извещателя не исключаяющего воздействие на него кратковременных факторов, не связанных с пожаром.	п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». Статья 83, часть, 4 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.10.2023	
	В помещениях административного корпуса (кабинет отдела кадров) предусмотреть...	п. 3.3 СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты.	05.10.2023	

	оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. (1-й этаж кабинет отдела кадров, фактический уровень звука = 55дБа).			
14.	Обеспечить наличие в Интернате технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 ППРФ №1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	05.10.2023	
15.	Оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации подвальные помещения в 4-х этажном жилом здании, оборудованные под укрытие.	п. 3, табл. 1, пп. 7 ППРФ №1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».	05.10.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор Сапронова Л.С.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Григорьев
(подпись)

Главный государственный инспектор г. Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов Курской области по пожарному надзору Полянский Александр Иванович
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Заместитель главного государственного инспектора г. Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов Курской области по пожарному надзору Москалев Игорь Владимирович
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

