

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет социального обеспечения, материнства и детства
Курской области

АКТ

проверки готовности организации социального обслуживания
к круглосуточным пребыванием людей к работе
в осенне-зимний период 2019-2020 годов

Составлен «27» августа 2019 г.

ОБУСООО «Центровский интернат»
(Наименование учреждения)

В соответствии с приказом комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области от «09» августа 2019 г. № 411 проверка проводилась комиссией в составе:

от комитета: Директор ОК (технический) Зестров Евгений Иванович

Начальник отдела - Яворская Людмила Александровна

от надзорных органов: Государственный инспектор Верхне-Данского управления по техническому и техническому надзору - Зегерин Александр Фёдорович

Зам. начальника ОНД и ГР по г. Цурило, Черемшановскому и Цуриловскому району - Мокринов Игорь Владимирович

от администрации учреждения: Директор

Самородова Людмила Ивановна

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие плана подготовки учреждения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов: имеется

2. Готовность отопительной системы к работе в зимний период (в %):

- котельная (газовая, угольная, теплоцентраль - принадлежность) центральная готовность, % 100%
- теплотрасса 390 м, готовность, % 100%
- тепловой узел (пункт) 1 готовность, % 100%
- проверка КИП Ак проверки от 2018 года

- промывка, проведение испытаний на плотность и рабочую температуру системы отопления (дата, итоги испытаний): акта от 25.07.2019 г.

3. Обеспеченность твердым топливом — (т), процент от годовой потребности — %, Площадка хранения (откр.-закр., S) —

4. Ход обучения и переаттестации руководителей и персонала, обслуживающего тепло-, электрохозяйство.

Требуется обучить (переаттестовать):

- руководителей	<u>—</u> чел.	обучено (переаттестовано)	<u>—</u> чел.
- операторов котельных	<u>—</u> чел.	обучено (переаттестовано)	<u>—</u> чел.
- электриков	<u>—</u> чел.	обучено (переаттестовано)	<u>—</u> чел.
- теплотехников	<u>—</u> чел.	обучено (переаттестовано)	<u>1</u> чел.

5. Категория надежности энергоснабжения II

Наличие и состояние резервных источников электроснабжения (аварийного ввода):
готовность, % —

(кто, когда проверял)

6. Состояние резервных автономных источников электроснабжения:
Мощность — Готовность, % —

(кто, когда проверял)

7. Состояние систем:

- электроснабжения (в том числе исправность наружного освещения территории в темное время суток) удовлетворительно
- водоснабжения удовлетворительно
- канализации удовлетворительно

8. Проверка сопротивления изоляции электросети, заземления электрооборудования (дата и номер акта) от 14.04.2017 г. № 117

9. Пропитка огнезащитным составом перекрытий чердачных помещений (дата, № акта): от 06.11.2018 г. № 249-46-2018
проверка качества пропитки (дата) —

10. Наличие и состояние противопожарного оборудования:

- Пожарный гидрант 4 шт. удовлетворительно
- Водонапорная башня: V(м³) —, состояние —
- Пожарный водоем: V(м³) 60 м³, заполнение 100%
- пожарные краны, рукава 13 шт.
- мотопомпа —
- огнетушители 52 шт.
- ППЩиты 1 шт.

11. Готовность ДПД:

- экипировка 4 шт.
- хранение имущества в соответствии с требованиями -
Наличие средств защиты
- готовность к работе 100%

12. Готовность к осенне - зимнему периоду 2019-2020 годов:
- жилых зданий (проведенные ремонтные работы, степень готовности в %):
готовы на 100%

- мест хранения продуктов (погреба, склады) общественные
готовы на 100%
- заготовка продуктов длительного хранения, картофеля и овощей (в % к потребности): заготавливается по мере необходимости

13. Обеспеченность обслуживаемых теплой одеждой, обувью, одеялами:
- одежда 100%
- обувь 100%
- одеяла 100%

14. Заключение комиссии о готовности организации социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов (замечания и предложения):

ОБУССОКО "Центровский интернат"
к работе в осенне-зимний период
готовы.

Члены комиссии:

[Подпись]

Гварская И.
Николаев В.И.
Зарина А.
Поскоцкий И.В.
Смирнова Л.И.